



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район,  
тел./факс 8(812) 640-05-65, «Единый телефон доверия» (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района  
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1,  
Тел./факс: 8(812) 448-72-43, 8(812) 448-72-40, e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

**Предписание № 2-19-71-176/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**для юридического лица – Муниципальное бюджетное учреждение**  
**дополнительного образования «Шлиссельбургская детская музыкальная**  
**школа» (сокращенное наименование – МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ»)**

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сабурова В.А. № 2-19-71-176 от 15 августа 2019 года, в период с 15 ч. 15 мин. «12» сентября 2019 г. по 16 ч. 15 мин. «12» сентября 2019 г. и с 11 ч. 00 мин. «24» сентября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «24» сентября 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Казарцевой Ниной Сергеевной, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 50, совместно с директором МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» Малышевой Светланой Валентиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнен ие)
1.	Несущие элементы планшета сцены не подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещения	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, табл. 29 ФЗ №123; п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2020	

		(далее – СП 4.13130.2009)		
2.	Высота прохода на путях эвакуации (в чистоте) (2 ой этаж выход из кабинета 9, 10, 11) менее 2 м. (фактически 1,82 м.)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» (далее – СНИП II-Л.2-72*) п. 9.3.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009)	01.08.2020	
3.	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации менее 1,2 м. (главная лестница, ведущая на 2-ой этаж)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.21 СНИП II-Л.2-72* п. 4.4.1 СП 1.13130.2009	01.08.2020	
4.	Допускается устройство открытых лестниц из вестибюля до второго этажа, при условии что, помещения вестибюля не отделены от коридоров перегородками с дверьми (главная лестница на 2-ой этаж открытая)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.15 СНИП II-Л.2-72* п. 4.4.6 СП 1.13130.2009	01.08.2020	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Кировского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области  
капитан внутренней службы Казарцева Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«24» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

М.С.  
(подпись)

Директор, Моложенева С.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

«24» сентября 2019 г.