



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел./факс 8(812)640-05-65, «Единый телефон доверия» 8(812)579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1,
Тел./факс: 8(812)448-72-43, 8(812)448-72-40, e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

Предписание № 2-19-71-26/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Шлиссельбурга детская музыкальная школа»

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области – Сабурова В.А. №2-19-71-26 от «02» марта 2018 г., в период с 14 ч. 00 мин. «16» апреля 2018 г. по 16 ч. 00 мин. «16» апреля 2018 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области старшим лейтенантом внутренней службы Красиной Ксенией Александровной, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Красный пр-т, д. 50, совместно директором МБУДО «Шлиссельбургская ДШИ» Малышевой Светланой Валентиновной генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Безотходная переработка древесины» Полищуком Олегом Александровичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Горизонтальное расстояние от дымового извещателя (по всему объекту защиты) до электросветильника менее 0,5 м.	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123); п. 13.3.6 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.03.2019	

		автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009)		
2.	Руководителем организации не обеспечена исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (далее – ППР в РФ №390)	01.03.2019	
3.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раз в квартал проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 ППР в РФ №390	01.03.2019	
4.	Не указано направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 ППР в РФ №390; примечание п. 8.6 Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (далее – СП 8.13130.2009)	01.03.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ППР в РФ №390	01.03.2019	
6.	Отсутствует обучение мерам пожарной безопасности, а именно удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума (директора МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» Мальшевой С.В.)	п. 3 ППР в РФ №390; п. 31 Приказа МЧС Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.03.2019	

		зарегистрирован в Министерстве Юстиции России 21 января 2008 года за номером 10938 (далее – Приказ МЧС РФ №645)		
7.	Несущие элементы планшета сцены не подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещения	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, табл. 29 ФЗ №123; п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2009)	01.03.2019	
8.	Пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	01.03.2019	
9.	Высота прохода на путях эвакуации (в чистоте) (2 ой этаж выход из кабинета 9, 10, 11) менее 2 м. (фактически 1,82 м.)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» (далее – СНИП II-Л.2-72*) п. 9.3.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009)	01.03.2019	
10.	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации менее 1,2 м. (главная лестница, ведущая на 2-ой этаж)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.21 СНИП II-Л.2-72* п. 4.4.1 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
11.	Допускается устройство открытых лестниц из вестибюля до второго этажа, при условии что, помещения вестибюля не отделены от коридоров перегородками с дверьми (главная лестница на 2-ой этаж открытая)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.15 СНИП II-Л.2-72* п. 4.4.6 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
12.	Допущено применение отделочного материала для покрытия пола (линолеум и ламинат по всему объекту защиты) на путях эвакуации с неустановленным показателем пожарной опасности	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ст. 134 ч. 6 табл. 28 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ	01.03.2019	

13.	Строительные конструкции (металлические косоуры лестничного марша) не доведены до требуемого предела огнестойкости в соответствии с принятой степенью огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 57, ст. 58 ч. 1, ч. 2, ст. 87 ч. 2, таб. 21 ФЗ №123; п. 5.4.2 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2012)	01.03.2019	
14.	Лестничные марши и площадки не имеют ограждений с поручнями (главная лестница на 2-ой этаж)	п. 8.1.2 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
15.	Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов (помещение №13 1-го этажа технического паспорта БТИ)	п. 23 «к», 36 «б» ППР в РФ №390; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
16.	Руководитель организации не обеспечил обработку горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (занавесы в зрительном зале)	п. 108 ППР в РФ №390	01.03.2019	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
старший лейтенант внутренней службы Красавина К.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«27» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

2018 г.

Директор, Малоченева С.В.

(должность, фамилия, инициалы)