

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Тел/факс: 640-05-90
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
Тел/факс 448-72-40; 448-72-43 e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Кировск
(место составления акта)

“ 24 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2-19-71-176

По адресу/адресам: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 50

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области В.А. Сабурова от 15 августа 2019 г. № 2-19-71-176

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» (сокращенное наименование МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.09.2019/1 ч.; 24.09.2019/1 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 12.09.2019 15 часов 15 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитан внутренней службы Казарцева Нина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» Малышева Светлана Валентиновна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустившие нарушение.
1	Несущие элементы планшета сцены не подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещения	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, табл. 29 ФЗ №123; п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2009)	МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ».
2	Высота прохода на путях эвакуации (в чистоте) (2 ой этаж выход из кабинета 9, 10, 11) менее 2 м. (фактически 1,82 м.)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.8 СНИП П-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» (далее – СНИП П-Л.2-72*) п. 9.3.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009)	МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ»
3	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации менее 1,2 м. (главная лестница, ведущая на 2-ой этаж)	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.21 СНИП П-Л.2-72* п. 4.4.1 СП 1.13130.2009	МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ»
4	Допускается устройство открытых лестниц из вестибюля до второго этажа, при условии что, помещения вестибюля не отделены от	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст.4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ №123; п. 4.15 СНИП П-Л.2-72* п. 4.4.6 СП 1.13130.2009	МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ»

коридоров перегородками с дверьми (главная лестница на 2-ой этаж открытая)		
--	--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 2-19-71-176/1/1 от 24.09.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Казарцева Н.С.

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведении проверки)

" 24 " сентября 2019 г.






 (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Масляева Светлана Васильевна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " сентября 2019 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)